



1. Групповая сеть розеток выполнена открыто в жестких ПВХ трубах проводом ПУНП, с прокладкой по стенам на высоте Н не менее 2.5м.
Вертикальные спуски к розеткам так же выполнены открыто в жестких трубах винипластовых из ПВХ
2. Расстановка розеток выполнена в соответствии с планом размещения оборудования по технологическому проекту, предоставленного Заказчиком.
3. Местоположение розеток уточнить по месту после расстановки мебели и оборудования

						122/12 -ЭС			
						МБОУ СОШ № 63 (филиал) г. Иваново, м. Лесное, ул. Хвойная, д.2			
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Проект реконструкции электроснабжения дошкольного отделения МБОУ СОШ № 63	Стадия	Лист	Листов
Исполн.	Гагаев						Р	6	
ГИП	Шленкин					План помещений с нанесением розеточных сетей	ООО «Верхняя Волга» Свидетельство СРО №09-П от 13 сентября 2010 г.		
Руков.	Воронин								