

Ведомость объемов демонтажных работ Отопление

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
	<u>Отопление</u>			
1.	Трубы стальные водогазопроводные Ø15	м	200	
2.	Трубы стальные водогазопроводные Ø20	м	90	
3.	Трубы стальные водогазопроводные Ø25	м	55	
4.	Трубы стальные водогазопроводные Ø32	м	77	
5.	Трубы стальные водогазопроводные Ø40	м	76	
6.	Трубы стальные водогазопроводные Ø50	м	14	
7.	Кран двойной регулировки КДР 15	шт.	10	
8.	Кран двойной регулировки КДР 20	шт.	62	
9.	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п Ø15	шт.	3	
10.	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п Ø20	шт.	18	
11.	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п Ø25	шт.	18	
12.	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п Ø32	шт.	4	

					РП 2010 ОВ.ДВ2					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания детского сада. Демонтажная ведомость. Отопление			Стадия	Лист	Листов
								П	1	2
Разраб.	Иванов В.А.							Ивановское отделение МААДО		

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
13.	Кран пробковый 116Ббк Ø15	шт.	4	
14.	Кран пробковый 116Ббк Ø20	шт.	17	
15.	Кран пробковый 116Ббк Ø25	шт.	16	
16.	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр Ø50	шт.	2	
17.	Радиатор М140-АО	секц.	578	
	<u>Узел управления</u>			
30	Элеватор	шт.	1	
31	Грязевик абонентский Ду50	шт.	2	
32	Задвижка ЗКЛ2-16 по ГОСТ 10194-69 Ду50	шт.	3	
	Задвижка 30ч6бр по ГОСТ 8437-75			
33	Ду32	шт.	1	
34	Ду50	шт.	2	
35	Клапан предохранительный 17ч3бр1 Ду50	шт.	1	
36	Клапан обратный 16кч9п1 по ГОСТ 19827-74 Ду32	шт.	1	
37	Регулятор смешения ТРЖ-3 Ду25	шт.	1	
39	Вентиль запорный муфтовый 15кч19п по ГОСТ 18162-72 Ду25	шт.	2	
40	Вентиль запорный муфтовый 15кч19п по ГОСТ 18162-72 Ду32	шт.	5	
41	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п по ГОСТ 18162-72 Ду20	шт.	1	
42	Манометр ОБМІ-160х1 по ГОСТ 8625-77	шт.	4	
43	Термометр П5124066 по ГОСТ 2823-73	шт.	4	
44	Контрольный трехходовой кран 14м1	шт.	6	