

Светильники на опорах устанавливаются на расстоянии не менее 6,5м от земли. Расстояние в свету между светильником и изолированными проводами составляет не менее 0,5 м.
Расстояние по вертикали от СИП до земли при наибольшей стреле провеса не менее 5,0 м.
Сопротивления заземляющих устройств не более 30 Ом.

МК №887 от 27.08.2012г.										
Заказчик: Управление благоустройства Администрации города Иванова										
Капитальный ремонт линии наружного освещения по межквартальной дороге микрорайона ТЭЦ-3 от д.4 до д.3-а; от д.12 до д.6; от д.4 до д.1										
								Стадия	Лист	Листов
Наружное освещение.								Р	2	
План наружной сети (начало).								ООО "АктивПроект"		
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	
				Разраб.		Михалев				
				Пров.		Кривов А.				
				Т.контр.		Кривов А.				
				Н.контр.		Красильников				