



\* Светильники подключать по следующей схеме - к групповой 3-х фазной четырехпроводной линии освещения СИП-2А - 3х35+54,6+2х16 мм, последовательно с чередованием фаз. Жилы СИП-2А 2х16 мм, применить (для импультса) при включении светильников по системе управления GPRS-модем.

392-ЭН			
Капитальный ремонт уличного освещения м. Нежданово, ул. 1-я Бугатовская			
Наружное электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	II	4	
Схема 1 и схема 2 линии наружного освещения.	Ивановское отделение МААДО		