

ВЕДОМОСТЬ ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- ВЛИ-0,4кВ (лист ЭН-2)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
2.	Угловая анкерная опора УА25 (СВ-110)	1	ТП 21.0112-09 См.Приложение
1, 7.	Угловая анкерная опора УА23 (СВ-110)	2	ТП 21.0112-09 См.Приложение
3, 8, 9.	Промежуточная опора П21 (СВ-110)	3	ТП 21.0112-02 См.Приложение
4.	Переходная анкерная опора ПА10 (СВ-110)	1	ТП 20.0096-03 См.Приложение
5, 6.	Существующая ж/б опора (ВЛИ-0,4кВ) освещения	2	См.План

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выполнить повторное заземление PEN-проводника на опорах ВЛИ-0,4кВ №№ 1, 4, 7 заземляющим спуском из проволоки d-8мм.
2. Арматуру ж/б опор присоединить защитным проводником к PEN-проводнику.
3. Перед началом производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций.
4. Все монтажные работы выполнить согласно ПУЭ.
5. Нумерация существующих опор ВЛИ-0,4кВ освещения - дана условно (№п/п).

РИС.1



Согласовано

Трасса воздушных линий наружного освещения с ОАО "Ивэлектросеть" согласована. Перед прокопкой провод вызвать эксплуатирующие потом 30-10-57. 29.08.2012 Ивэлектросеть (Петрова С.Ю.)

С ОАО "Ивэлектросеть" согласовано наличие ОАО "Ивэнерго" (Кофишев А.Н.) 28.08.12г.

Лист_3 Лист_2

Условные обозначения

- W 30.0 — Проектируемая линия наружного освещения проводом СИП-2А. Длина пролета, м
- 2.0 — Проектируемые светильники ЖКУ. Проектируемая ж/б опора (прямоугольного сечения, СВ-110). Привязка к существующим коммуникациям
- Заземление ж/б опоры
- N — Проектируемая кабельная линия (КЛ-0,4кВ)
- N — То же, в трубе

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	630-ЭН			
						Капитальный ремонт уличного освещения по ул. 2-я Каменная			
Разраб.		Романовская И.А.			08.12	Наружное электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
							П	2	
Н.контр		Бордов А.М.			08.12	Ремонт и восстановление линии наружного освещения. (начало). План. М1:500.	Ивановское отделение МААДО		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.