С

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Выполнить повторное заземление PEN-проводника на опорах ВЛИ-0,4кВ №№ 10,13,16,19,22 заземляющим спуском из проволоки d-8мм.

2. Арматуру ж/б опор присоединить защитным проводником к PEN-проводнику.

3. Перед началом производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций.

4. Все монтажные работы выполнить согласно ПУЭ.

ВЕДОМОСТЬ ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- ВЛИ-0,4кВ (лист ЭН-3)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
10,15,16,19,22	Угловая анкерная опора УА23 (СВ-110)	5	ТП 21.0112-09 См.Приложение
11,12,13,14, 17,18,20,21	Промежуточная опора П21 (СВ-110)	8	ТП 21.0112-02 См.Приложение

ВНИМАНИЕ!
Подземные и воздушные коммуникации!
Перед началом производства работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций.



Линия наружного освещения - провод СИП-2А -3х35+54,6+2х16 мм - 370,0м
(от оп.№9 -до оп. №22)

Трасса возд. линии наружного освещения в пос. Октябрьский согласована. Зам. главы администрации по стр. вопр. Мурзагалиев 29.08.2017г. (Петрова С.Ю.)

С сос. ОАО "Ивэнергосбыт" согласовано Начальник ПЭЭС Шувалов, Инженер Филимонов К.А. 28.08.2017г.

Лист_2
Лист_3

Условные обозначения

- W 30.0 — Проектируемая линия наружного освещения проводом СИП-2А, Длина пролета, м
- 2.0 — Проектируемые светильники ЖКУ; Проектируемая ж/б опора (прямоугольного сечения, СВ-110); Привязка к существующим коммуникациям
- Проектируемое заземление

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						630-ЭН	
						Капитальный ремонт уличного освещения по ул. 2-я Каменная	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Романовская И.А.			08.12	Наружное электроосвещение	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Н.контр		Борцов А.М.			08.12	Ремонт и восстановление линии наружного освещения. (окончание). План. М1:500.	Ивановское отделение МААДО